



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тосненский отдел по государственному энергетическому надзору

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81

Почтовый адрес: ул. Боярова, д. 12, г. Тосно, Ленинградская обл., 187000

телефон/факс: (813-61) 22-610

<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: tosno@szap.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений**

«20» января 2017 г.

№ 32-31-45/ПР

г. Луга

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

Основание проведения плановой выездной проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора от 10.01.2017 № 32-31/Рк.

Лицо проводившее проверку:

государственный инспектор Тосненского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора Капранов Александр Николаевич;

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза В.П. Грицкова» (далее – МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова»).

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова» Карпухина Светлана Ивановна; заместитель директора по АХЧ МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова» Киселёва Любовь Ивановна.

Дата и время проведения проверки: в период с 10 час. 00 мин. 13.01.2017 до 10 час. 00 мин. 20.01.2017, по адресу: пр. Володарского, д. 44, г. Луга, Ленинградская область, 188230; фактический адрес обследуемых объектов – пр. Володарского, д. 44, г. Луга, Ленинградская область, 188230, фактический адрес обследуемых объектов – пр. Володарского, д. 44, г. Луга, Ленинградская область, 188230.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений: указаны в Акте проверки от 20.01.2017 № 32-31-143/А

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6

им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова» предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок исполнения
1.	Отсутствует однолинейная схема электроснабжения в целом по организации и однолинейные схемы электроснабжения по отдельным цехам и участкам (подразделениям)	ПТЭЭП п. 1.5.18, 1.8.2	20.06.2017
2.	В организации не назначен ответственный за электрохозяйство	ПТЭЭП п. 1.2.3, 1.2.7 ПОТЭЭ п. 46.6	20.06.2017
3.	В организации отсутствует подготовленный электротехнический персонал для обслуживания электроустановок до 1000 В	ПТЭЭП п. 1.2.1	20.06.2017
4.	График ремонтов (график ППР) основного оборудования электроустановок отсутствует	ПТЭЭП п. 1.6.3	20.06.2017
5.	График ремонтов (график ППР) электроустановок технологического оборудования отсутствует	ПТЭЭП п. 1.6.3, 2.5.18	20.06.2017
6.	Отсутствует график очистки оборудования распределительных устройств от пыли и грязи	ПТЭЭП п. 2.2.17	20.06.2017
7.	Отсутствует график (план ППР) очистки светильников, осмотра и ремонта сети освещения	ПТЭЭП п.2.12.12	20.06.2017
	Плановые профилактические работы на электроустановках не проводятся, ремонтные работы на электрооборудовании в основном носят аварийно-восстановительный характер	ПТЭЭП п. 1.2.2, 1.2.6, 1.6.1	20.06.2017
8.	Отсутствуют документы (акты, записи в ремонтном журнале), подтверждающие выполнение ремонтов электрооборудования и аппаратов	ПТЭЭП п. 1.6.14	20.06.2017
9.	Осмотры электрооборудования проводятся не регулярно и в основном формально, что подтверждается результатами выборочного осмотра электроустановок	ПТЭЭП п. 1.2.2. 1.2.6	20.06.2017
10.	Не проводятся осмотры распределительных устройств, щитов и сборок	ПТЭЭП п. 2.2.39	20.06.2017
11.	Не проводятся осмотры видимой части заземляющих устройств	ПТЭЭП п. 2.7.9	20.06.2017
12.	Результаты осмотров не отмечаются в журналах дефектов и неполадок на электрооборудовании	ПТЭЭП п. 2.2.39	20.06.2017
13.	Не проведены выборочные проверки со вскрытием грунта состояния элементов заземляющих устройств, находящихся в земле	ПТЭЭП п. 2.7.10, 2.7.11, Приложение 3 п. 26.3	20.06.2017
14.	Не проводится техническое	ПТЭЭП п. 1.6.7	20.06.2017

	освидетельствование технологических систем и электрооборудования с истекшим установленным нормативно-технической документацией сроком службы		
15.	Отсутствует генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями	ПТЭЭП п. 1.8.1	20.06.2017
16.	Отсутствуют чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями	ПТЭЭП п. 1.8.2.	20.06.2017
17.	Отсутствует проектная документация электроустановок	ПТЭЭП п.1.3.2, 1.8.1	20.06.2017
18.	Отсутствуют исполнительные рабочие однолинейные схемы электрических соединений электроустановок	ПТЭЭП п.1.8.1, 1.5.18	20.06.2017
19.	Отсутствуют технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов	ПТЭЭП п.1.8.1	20.06.2017
20.	Отсутствуют паспорта кабельных линий	ПТЭЭП п.2.4.5	20.06.2017
21.	Отсутствуют паспорта заземляющих устройств	ПТЭЭП п.2.7.15	20.06.2017
22.	Отсутствует журнал учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров	ПТЭЭП п.1.8.2, 1.8.9	20.06.2017
23.	Списки работников, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды-допуски; которым даны права допускающего, ответственного руководителя, производителя работ, наблюдающего; имеющих право оперативных переговоров, выполнять оперативные переключения не оформлены письменным указанием руководителя	ПОТЭЭ п. 5.12	20.06.2017
24.	Не ведется оперативный журнал	ПТЭЭП п.1.2.6, 1.8.9	20.06.2017
25.	Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям	ПТЭЭП п.1.8.9, ПОТЭЭ п. 6.6, 7.5. Приложение № 7	20.06.2017
26.	Отсутствуют бланки нарядов-допусков на производство работ в электроустановках по форме	приложения № 7 ПОТЭЭ	20.06.2017
27.	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	ПТЭЭП п.1.8.2, 1.8.9, ПОТЭЭ п.8.1	20.06.2017
28.	Отсутствует журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании	ПТЭЭП п.1.8.9	20.06.2017
29.	Отсутствуют инструкции по охране труда для работников, обслуживающих электрооборудование электроустановок	ПТЭЭП п.1.2.2, 1.7.4, 1.8.1, 1.8.7	20.06.2017
30.	Отсутствует журнал инструктажа на	ПТЭЭП п.1.7.9, 1.8.9	20.06.2017

	рабочем месте или личные карточки		
31.	Не выполняются обязательные формы работы с персоналом	ПТЭЭП п.1.2.6, 1.4.5	20.06.2017
32.	Отсутствует перечень профессий и должностей, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности	ПТЭЭП п.1.4.3	20.06.2017
33.	Не определен перечень должностей, профессий и рабочих мест, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности	ПТЭЭП п.1.4.4	20.06.2017
34.	Не проведен инструктаж и присвоение I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током	ПТЭЭП п.1.4.4	20.06.2017
35.	Электроустановки не укомплектованы испытанными средствами защиты в соответствии с нормами	ПТЭЭП п.1.2.2, ПОТЭЭ п.1.4, «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» Приложение 1, 8	20.06.2017
36.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты	ПТЭЭП п.1.2.6, «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» п.1.4.2, Приложение 2	20.06.2017
37.	Не назначен работник, ответственный за поддержание исправного состояния, проведение периодических испытаний и проверок переносных и передвижных электроприемников (ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников), вспомогательного оборудования к ним	ПОТЭЭ п.44.7, ПТЭЭП п.3.5.10	20.06.2017
38.	Периодические испытания и проверки переносных и передвижных электроприемников (ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников), вспомогательного оборудования к ним не проводятся	ПОТЭЭ п.44.5, 44.7, ПТЭЭП п.3.5.11	20.06.2017
39.	Отсутствует журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним	ПТЭЭП п.3.1.16, 3.5.10, 3.5.11	20.06.2017
40.	Не производится оформление проводимых работ в электроустановках нарядами-допусками или распоряжениями	ПОТЭЭ п. 5.1	20.06.2017
41.	Не проводятся инструктажи и допуск к	ПОТЭЭ п. 46.4	20.06.2017

	работе командированного персонала других организаций, выполняющего работы в электроустановках организации		
42.	Не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок	ПОТЭЭ п.3.13	20.06.2017
43.	В ВРУ ЩО, ШС, ЩУ у предохранителей присоединений частично отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки или номинального тока автоматических выключателей	ПТЭЭП п.2.2.20, 2.12.5	20.06.2017
44.	Имеется неиспользуемое электрооборудование с неогражденными токоведущими частями	ПУЭ п.1.1.28	20.06.2017
45.	Отсутствуют в ГРЩ, в ЩС, в ШР, в ЩО, однолинейные схема электрических соединений	ПТЭЭП п.1.5.18	20.06.2017
46.	На силовых щитах и сборках частично отсутствуют диспетчерские наименования	ПУЭ п.1.1.28, ПТЭЭП п.2.2.20	20.06.2017
47.	Имеются щиты и сборки дверцы которых не закрыты на замок	ПТЭЭП п.2.2.4, ПОТЭЭ п. 3.12	20.06.2017

Перечень применяемых сокращений:

ПТЭЭП - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации от 22.01.2003 №4145);

ПОТЭЭ - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрированы Минюстом России № 30593 от 12.12.2013);

ПУЭ - «Правила устройства электроустановок» 6-е и 7-е издания;

ИПИСЗ - Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №261).

Представить в письменном виде в Тосненский отдел по государственному энергетическому надзору Северо-Западное управление Ростехнадзора в срок до 20.06.2017 информацию об исполнении всех пунктов настоящего Предписания (при необходимости – с приложением документов, фото-видеоматериалов).

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

С предписанием ознакомлен(а), один экземпляр получил(а):

Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова» Карпухина Светлана Ивановна

« 20 » 01 / 12 2017 г.
подпись

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

Государственный инспектор

Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова»

А.Н. Капранов
(подпись проверяющего)

С.И. Карпухина
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подпись лица, проводившего проверку:

Гос. инспектор Тосненского отдела по
государственному энергетическому надзору
Северо-Западного управления Ростехнадзора
должность

подпись

А.Н. Капранов
расшифровка подписи